

【お客様各位】

2024年8月16日

FB 古河電池株式会社

非常用バッテリーの不具合による液漏れのお詫び

平素より当社の製品をご愛顧いただき、心より御礼申し上げます。

今般、当社が、2023年6月から2024年6月までの間に、各取引先様に納品し、各取引先様の製品に使用されている非常用バッテリー（産業用 FLH1220SL 小型鉛蓄電池。以下「本件電池」といいます。）の一部のロットにつきまして、液漏れが発生していることが判明いたしました。

当社におきましては、本件電池の液漏れの原因について調査を進めておりますが、万が一、本件電池が使用された製品のご使用者様が漏液に触れた場合、火傷等のおそれがあるほか、ご使用状況によっては、漏液が他の機器に影響を与え、発火や発煙につながる可能性も否定できない状況となっております。

現在、当社は、本件電池の各取引先様との間で、今後の対応方針について協議させていただいておりますが、各取引先様と連携及び協力を行い、本件電池の液漏れ等による被害を防ぐことに最大限尽力する所存です。

この度は、本件電池の液漏れにより多大なご心配とご迷惑をお掛けすることとなりましたことを、お詫び申し上げます。

お問い合わせ先

- ◇ 古河電池株式会社 戦略企画部
戦略企画部長 赤星 貢
TEL : 045-336-5078
E-MAIL : fb-ir@furukawadenchi.co.jp